

FORMULARIO PARA DECLARACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS PARA ESTABLECIMIENTOS MÓVILES



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CÓDIGO: CBDMQ-ISO-R-89-PLUAEM-01

Fecha de declaración: No. de convenio: RUC:

Razón Social:

Nombre Comercial:

Representante Legal / Propietario: Teléfono:

Código de ubicación: Parroquia: Sector: Horarios:

Calle principal:

Calle secundaria: Tipo de vehículo: Acoplado Motorizado No. Placa:

REQUISITOS

	SI	NO	NA
Contiene máximo 2 cilindros de GLP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los cilindros están dispuestos verticalmente, en un área ventilada y asegurados al vehículo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los elementos constitutivos del sistema de GLP como conectores flexibles, válvulas, reguladores son específicos para la presión de operación y no se encuentran deteriorados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuenta con un detector de GLP, operando e instalado a máximo 30 cm del piso ubicado a máximo 1,5m del punto de consumo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El área de almacenamiento de GLP se encuentra señalizado: PELIGRO - GAS INFLAMABLE - NO FUMAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Posee al menos 1 extintor de 10 libras de agente extintor, debidamente ubicado sin obstrucciones ni seguros, en buen estado y operable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El personal tiene conocimiento en el uso y manejo del extintor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El personal sabe actuar en caso de fugas de GLP, y conoce el número de emergencia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Todos los elementos constitutivos del sistema de cocción se encuentran fijos al vehículo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No se evidencian instalaciones eléctricas improvisadas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De poseer generador eléctrico, este se encuentra en un área ventilada, sin conexiones improvisadas, sin fugas o derrames evidentes de combustible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DECLARO BAJO JURAMENTO, que la información consignada es veraz y corresponde a la realidad, que actúo de buena fé y que cumplo con las Normas Técnicas en materia de seguridad y prevención de incendios, establecidas por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito.

Firma: _____

Cédula: _____